

Відключення житлових будинків Печерського району станом на 08.08.2018						
Назва ЖЕО (повністю, у випадках ЖБК-назву, ОСББ-назву, Відомчий-назву відомства)	Адреса	Причина припинення постачання	Час і дата відключення		Виконавець відновлювальних робіт	Планова дата відновлення постачання (формат: 01.01.12; 02.01.18; і т.д.)
			Час (формат: 20-00)	Дата (формат: 25.01.18)		
Гарячого водопостачання – відключено 72 житлових будинків						
ЖЕД «Печерська брама»	вул. Велика Васильківська , 79, 81, 85/87, Лабораторна, 8, 11, Предславинська, 12, 14	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	23-50	23.07.18	РТМ Печерськ	14.08.18
ЖЕД «Хрещатик»	вул. Еспланадна, 28, Шота Руставелі, 21, 23, 25, 31А, 31Б, 32	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	23-50	23.07.18	РТМ Печерськ	10.08.18
ЖЕД «Печерська брама»	вул. Велика Васильківська , 95, 97, Коновальця Євгена, 3, 7/9, Предславинська, 25, 29, 30	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	23-50	23.07.18	РТМ Печерськ	31.08.18
ЖЕД «Хрещатик»	вул. Велика Васильківська , 45, 47А, 47В, 49, Сакаганського, 5, 7, 9	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	23-50	23.07.18	РТМ Печерськ	17.08.18
ЖЕД «Липкижитлосервіс»	вул. Первомайського Леоніда, 5, 5А, 7А, 9А, Печерський узвіз, 10, 6	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	23-50	23.07.18	РТМ Печерськ	08.08.18
ЖЕД «Печерська брама»	вул. Саперне поле, 26, 26А, 28, Філатова Академіка, 1/22	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	23-50	23.07.18	РТМ Печерськ	28.08.18
ЖЕД «Печерська брама»	вул. Кудрі Івана, 13/2,	Пошкодження тепломережі після	23-50	23.07.18	РТМ Печерськ	29.08.18

	14, 16	гідравлічного випробування				
ЖЕД «Хрещатик»	вул. Басейна, 12, Еспланадна, 2, Шота Руставелі, 1	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	23-00	23.07.18	РТМ Печерськ	27.08.18
ЖЕД «Печерськжитло»	бульв. Дружби народів, 6Б, 8	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	23-50	23.07.18	РТМ Печерськ	24.08.18
ЖЕД «Печерська брама»	вул. Тютюнника Василя, 5, Ділова, 6	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	23-50	23.07.18	РТМ Печерськ	16.08.18
ЖЕД «Печерська брама»	вул. Велика Васильківська, 67/7, Федорова Івана, 6	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	23-50	23.07.18	РТМ Печерськ	23.08.18
ЖЕД «Печерська брама»	вул. Тютюнника Василя, 49	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	23-50	23.07.18	РТМ Печерськ	19.08.18
ЖЕД «Хрещатик»	вул. Велика Васильківська, 29	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	23-50	23.07.18	РТМ Печерськ	29.08.18
ЖЕД «Хрещатик»	вул. Велика Васильківська, 43/16	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	23-50	23.07.18	РТМ Печерськ	08.08.18
ЖЕД «Печерськжитло»	бульв. Дружби народів, 10А	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	23-50	23.07.18	РТМ Печерськ	29.08.18
ЖЕД «Печерська брама»	вул. Саперне поле, 45	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	23-50	23.07.18	РТМ Печерськ	24.08.18
ЖЕД «Печерська брама»	вул. Велика Васильківська, 145/1	Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування	12-00	06.08.18	РТМ Печерськ	20.08.18
ЖЕД "Печерськжитло"	вул. Бойчука Михайла, 34	Пошкодження тепломережі	16-00	05.08.18	РТМ Печерськ	02.09.18

ЖЕД «Печерська брама»	вул. Федорова Івана, 1, 3, 9	Плановий ремонт мережі	09-00	22.05.18	РТМ Печерськ	10.08.18
ЖЕД «Печерськжитло»	вул. Буслівська, 20, Звіринець ка, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, Правобе режна, 3, Соловцова Миколи, 3, 6	Зупинка теплоджерела	11-00	26.04.18	РТМ Печерськ	01.09.18
ЖЕД «Печерськжитло»	вул. Омеляновича- Павленка Михайла, 3	Пошкодження трубопроводу	13-00	02.07.18	Укржитлосер віс	10.08.18
ЖЕД «Хрещатик»	Басейна вул., 23/52	Залиття з квартири мешканці відсутні	04-00	08.08.18	ЖЕД «Хрещатик»	08.08.18
Холодного водопостачання – відключено 1 житловий будинок						
ЖЕД «Хрещатик»	Басейна вул., 23/52	Залиття з квартири мешканці відсутні	04-00	08.08.18	ЖЕД «Хрещатик»	08.08.18