

Солом'янський район Довідка про аварійні і планові відключення ГВП у житлових будинках м. Києва станом на 08-00 год. 20.11.2019										
Планові (кількість буд.)	Аварійні (кількість буд.)	Назва ЖЕО (повністю, у випадках ЖБК-назву, ОСББ-назву, Відомчий-назву відомства)	Адреса (формат: вул. просп. бульв. пров.),	Причина припинення постачання	Час і дата відключення (формат: 20-00 01.01.12)	Виконавець відновлювальних робіт	Планова дата відновлення постачання (формат: 01.01.12; 02.01.12; і т.д.)	Приналежність мережі		
								Київенерго (кількість буд.)	ЖЕО (кількість буд.)	іншим організаціям (кількість буд.)
37		:Всього	ВІРНО				Всього:	37		
0	37							35	2	0
	4	ЖЕД № 901	вул. Ав. Антонова, 7, 9, 11, 13	пошкодження в бойлері	04.11.2019	РТМ "Центр"	22.11.2019	4		
	1	ЖЕД № 901	вул. Стадіонна, 16/6	пошкодження зовнішньої теплової мережі	08.11.2019	РТМ "Центр"	22.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 901	вул. Л. Мацієвича, 2/4	недостатні параметри теплоносія	10.11.2019	РТМ "Центр"	22.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 902	бульв. Чоколівський, 1	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	30.09.2019	РТМ "Центр"	25.11.2019	1		
	2	ЖЕД № 902	бульв. Чоколівський, 33, 35	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	10.10.2019	РТМ "Центр"	21.11.2019	2		
	1	ЖЕД № 902	вул. Донецька, 3	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	14.11.2019	РТМ "Центр"	21.11.2019	1		
	6	ЖЕД № 903	просп. В. Лобановського, 27, 29, 31, 33, вул. М. Кривоноса, 29, вул. Б. Зерових, 16	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	23.10.2019	РТМ "Центр"	21.11.2019	6		
	4	ЖЕД № 903	вул. Озерна, 7, 9, вул. Зої Космодем'янської, 22, вул. Златопільська, 2	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	06.11.2019	РТМ "Центр"	21.11.2019	4		
	1	ЖЕД № 903	вул. Б. Зерових, 14а	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	11.11.2019	РТМ "Центр"	21.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 903	вул. Волгоградська, 41	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	13.11.2019	РТМ "Центр"	21.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 903	вул.Кудряшова, 7	пошкодження зовнішньої мережі ГВП	14.11.2019	РТМ "Центр"	21.11.2019	1		
	0	ЖЕД № 904	бульв. Гавела Вацлава, 5 (5-8 під.)	пошкодження транзитного трубопроводу в підвалі	28.10.2019	РТМ "Святошино"	21.11.2019	0		
	2	ЖЕД № 905	пр. Комарова, 17, 19	пошкодження зовнішньої теплової мережі	29.07.2019	РТМ "Святошино"	20.11.2019	2		
	8	ЖЕД № 905	бульв. Вацлава Гавела , 34-б, 34-в, 34-г, 36-б, 36-в, 38-г, 38-в, 40-б	пошкодження зовнішньої теплової мережі	12.11.2019	РТМ "Святошино"	20.11.2019	8		
	2	ЖЕД № 905	пр. Комарова, 9а, 17а	пошкодження зовнішньої теплової мережі	16.11.2019	РТМ "Святошино"	20.11.2019	2		
	1	ЖЕД № 906	вул. Металістів, 12-В	пошкодження в підпіллі кв 19, не надано доступ роботи не проводяться	12.08.2019	ЖЕД	29.11.2019		1	
	0	ЖЕД № 906	вул. Борщагівська, 117/125 (4, 5, 6, 7 під.)	пошкодження в підпіллі кв 138, 174, не надано доступ	12.08.2019	ЖЕД	29.11.2019		0	
	1	ЖЕД № 906	вул. Машинобудівна, 24	пошкодження між кв 30, 33	19.11.2019	ЖЕД	20.11.2019		1	
			Начальник технічного відділу				С. Хитько			
						(підпис)		(прізвище)		
З них:			РТМ " Центр" -	23 буд.	ЖЕД № 901	6 буд.				
			РТМ " Голосієво" -	0 буд.	ЖЕД № 902	4 буд.				
			РТМ "Святошино" -	12 буд.	ЖЕД № 903	13 буд.				
			Інші -	0 буд.	ЖЕД № 904	0 буд.				
			ЖЕД -	2 буд.	ЖЕД № 905	12 буд.				
					ЖЕД № 906	2 буд.				
Всього			37							