

Солом'янський район										
Довідка про аварійні і планові відключення ЦО у житлових будинках м.Києва станом на 08-00 год. 20.11.2019										
Планові (кількість буд.)	Аварійні (кількість буд.)	Назва ЖЕО (повністю, у випадках ЖБК-назву, ОСББ-назву, Відомчий-назву відомства)	Адреса (формат: вул. просп. бульв. пров.)	Причина припинення постачання	Час і дата відключення (формат: 20-00 01.01.12)	Виконавець відновлювальних робіт	Планова дата відновлення постачання (формат: 01.01.12; 05.01.12; і т.д.)	Приналежність мережі		
								Київ-енерго (кількість буд.)	ЖЕО (кількість буд.)	іншим організаціям (кількість буд.)
44		:Всього					Всього:	44		
0	44		ВІРНО					40	2	2
	2	ЖЕД № 901	вул. Ав. Антонова, 2/32 корп. 4, 5	пошкодження зовнішньої теплової мережі	30.10.2019	РТМ "Центр"	20.11.2019	2		
	0	ЖЕД № 901	бульв. Чокотівський,4,6,8,10,12,14,16,20,22 просп. Повітрофлотський,34, 36,38, 42,46,48/2 , вул. Антонова, 3, 2/32, к1, к2, к3, к4а, к.8, 7,9,11,15,15а,17, вул. Мацієвича,2/4	недостатні параметри теплоносія не включені насоси РТМ "Центр"	04.11.2019	РТМ "Центр"	20.11.2019	0		
	1	ЖЕД № 901	вул. Стадіонна, 8	відсутні параметри зворотнього трубопроводу	04.11.2019	РТМ "Центр"	20.11.2019	1		
	2	ЖЕД № 901	вул. П. М. Скрипника, 7, 15	потребує наладки автоматики ЦТП, встановлено датчик температури зовніш. повітря	14.11.2019	РТМ "Центр"	20.11.2019	2		
	2	ЖЕД № 901	вул. Антонова, 13	пошкодження ТМ	16.11.2019	РТМ "Центр"	20.11.2019	2		
	2	ЖЕД № 901	вул. Воробйова, 8,10	пошкодження ТМ	18.01.2019	РТМ "Центр"	20.11.2019	2		
	2	ЖЕД № 901	вул. Єреванська,26,31/1	зупинка модуля	19.11.2019	КП ГВПІ	20.11.2019			2
	1	ЖЕД № 902	просп. Повітрофлотський, 43	пошкодження зовнішньої теплової мережі	18.11.2019	РТМ "Центр"	22.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 902	вул. Васильченка, 12а	пошкодження зовнішньої теплової мережі	18.11.2019	РТМ "Центр"	22.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 902	просп. Повітрофлотський, 55	пошкодження внутрішньобудинкової системи ЦО	19.11.2019	ЖЕД	22.11.2019		1	
	2	ЖЕД № 903	вул. П. Заломова, 1, 1а	Пошкодження насосного обладнання	01.11.2019	РТМ "Центр"	21.11.2019	2		
	2	ЖЕД № 903	вул. М. Кривоноса, 7, 11	Відсутні параметри теплоносія	03.11.2019	РТМ "Центр"	21.11.2019	2		
	0	ЖЕД № 903	вул. Білгородська,4,6,8,10,12,14; Б. Зерових,19,21,23,25,14/18; Лобановського, 35; Преображенська,10/17	Недостатні параметри теплоносія	05.11.2019	РТМ "Центр"	21.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903	просп.В.Лобановського, 5, 5а, 7/2, 23, 41, 27, 29, 31, 33, вул.Вузівська, 3, 4, 4 корп.1, вул.Преображенська, 4, 7, 12а, 16, 20/6, 22/9, вул.Солом'янська, 4/2, вул.М.Кривоноса, 19, 21, 29, 10, 14, 12, 12а, 29, вул.Освіти, 22/8, 20, 18, 12/1, 10/2, 8/1, просп.Повітрофлотський, 33/2, 37а, вул.3ої Космодем'янської, 18, вул.Б.Зерових, 14а, 14в, 16, вул.Олексіївська. 14, 10/12, 11,вул.Горовиці, 5, 8.	Недостатні параметри теплоносія	06.11.2019	РТМ "Центр"	21.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903	вул. Пироговського, 19 к. 1	Недостатні параметри теплоносія	11.11.2019	РТМ "Центр"	21.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903	вул. 3. Космодем'янської, 22	Недостатні параметри теплоносія	04.11.2019	РТМ "Центр"	21.11.2019	0		
	4	ЖЕД № 904	бульвар Гавела Вацлава, 25,27-а,29, вул. Г.Севастополя,1	пошкодження мережі, роботи проводяться	19.11.2019	РТМ "Святошино"	20.11.2019	4		
	21	ЖЕД № 904	бульвар Гавела Вацлава, 41,43-а,45,47/15,49,51/16 , вул. Г.Севастополя,20/1,24/2, вул. Чумака,5,8,13, вул. Метробудівська,4,4-а,6,6-а,8,9/9,10/11,11,13/10,14/12	пошкодження мережі, роботи проводяться	19.11.2019	РТМ "Святошино"	20.11.2019	21		
	0	ЖЕД № 905	бульв. Вацлава Гавела, 34-6, 34-в, 34-г	неналежні параметри теплоносія	06.11.2019	РТМ "Святошино"	20.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 905	вул. Героїв Севастополя, 44/10	неналежна робота обладнання вбудованого ІТП	11.11.2019	КП "ГВПІ"	20.11.2019			0
	0	ЖЕД № 905	вул. Новополяова, 101	неналежні параметри теплоносія	17.11.2019	РТМ "Святошино"	20.11.2019	0		
	1	ЖЕД № 906	вул. Виборзька, 22	пошкодження в техпідпіллі кімнати № 7	19.11.2019	ЖЕД	20.11.2019		1	
З них:			РТМ "Центр" - 15 буд. РТМ "Голосієво" - 0 буд. РТМ "Святошино" - 25 буд. Інші - 2 буд. ЖЕД - 2 буд.	ЖЕД № 901 - 11 буд. ЖЕД № 902 - 3 буд. ЖЕД № 903 - 4 буд. ЖЕД № 904 - 25 буд. ЖЕД № 905 - 0 буд. ЖЕД № 906 - 1 буд.						
Всього			44							

Начальник технічного відділу

(підпис)

С. Хитько

(прізвище)