

Солом'янський район

Довідка

**про аварійні і планові відключення ЦО у житлових будинках м.Києва
станом на 11-00 год. 23.11.2019**

Аварійні (кількість буд.)	Назва ЖЕО (повністю, у випадках ЖБК-назву, ОСББ-назву, Відомчий-назву відомства)	Адреса (формат: вул. просп. бульв. пров.)	Причина припинення постачання	Час і дата відключення (формат: 20-00 01.01.12)	Виконавець відновлювальних робіт	Планова дата відновлення постачання (формат: 01.01.12; 05.01.12; і т.д.)	Приналежність мережі		
							Київ- енерго (кількість буд.)	ЖЕО (кількість буд.)	іншим організаціям (кількість буд.)
3	:Всього					Всього:	3		
3		ВІРНО					0	3	0
0	ЖЕД № 901	вул. Єрванська, 26, 31/1	недостатні параметри (наладка модуля)	19.11.2019	КП ГВП	25.11.2019			0
0	ЖЕД № 901	вул. Антонова,3,7,9,11,13, ПФП,34	недостатні параметри	22.11.2019	РТМ "Центр"	25.11.2019	0		
1	ЖЕД № 901	вуд. Стадіона, 8	відсутні параметри по зворотньому трубопроводу	23.11.2019	ККЕУ №12	25.11.2019		1	
0	ЖЕД № 903	вул. П. Заломова, 1, 1а	Недостатні параметри теплоносія	01.11.2019	РТМ "Центр"	25.11.2019	0		
0	ЖЕД № 903	вул. М. Кривоноса, 7, 11	Недостатні параметри теплоносія	03.11.2019	РТМ "Центр"	25.11.2019	0		
0	ЖЕД № 903	вул. Білгородська,4,6,8,10,12,14; Б.Зерових,19,21,23,25,14/18; Лобановського, 35; Преображенська,10/17	Недостатні параметри теплоносія	05.11.2019	РТМ "Центр"	25.11.2019	0		
0	ЖЕД № 903	вул. Пироговського, 19 к. 1	Недостатні параметри теплоносія	11.11.2019	РТМ "Центр"	25.11.2019	0		
0	ЖЕД № 905	бульв. Вацлава Гавела, 34-в, 34-г	неналежні параметри теплоносія	06.11.2019	РТМ "Святошино"	25.11.2019	0		

[illegible]