

Солом'янський район											
Довідка											
про аварійні і планові відключення ЦО у житлових будинках м.Кисва											
станом на 08-00 год. 25.11.2019											
Планові (кількість буд.)	Аварійні (кількість буд.)	Назва ЖЕО (повністю, у випадках ЖБК-назву, ОСББ-назву, Відомчий-назву відомства)	Відповідальний: начальник ЖЕД, майстер рем. дільниці	Адреса (формат: вул. просп. бульв. пров.)	Причина припинення постачання	Час і дата відключення (формат: 20-00 01.01.12)	Виконавець відновлювальних робіт	Планова дата відновлення постачання (формат: 01.01.12; 05.01.12; і т.д.)	Приналежність мережі		
3		:Всього						Всього:	3		
0	3								1	2	0
	1	ЖЕД № 901		вул. Стадіонна,8	відсутні параметри зворотнього тубопроводу	04.11.2019	РТМ "Центр"/ККЕУ-12	25.11.2019	1		
	0	ЖЕД № 901		бульв. Чоколівський,20,16, вул. Антонова,13	недостатні параметри теплоносія	23.11.2019	РТМ "Центр"	25.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		вул. П. Заломова, 1, 1а	Недостатні параметри теплоносія	01.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		вул. М. Кривоноса, 7, 11	Недостатні параметри теплоносія	03.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		вул. Білгородська,4,6,8,10,12,14; Б.Зерових,19,21,23,25,14/18; Лобановського, 35; Преображенська,10/17	Недостатні параметри теплоносія	05.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		просп.В.Лобановського, 5, 7/2, 23, вул.Вузівська, 3, 4, 4 корп.1, вул.Преображенська, 4, 7 , вул.Солом'янська, 4/2, вул.М.Кривоноса, 10, 14, 12, 12а, вул.Освіти, 22/8, 20, 18, 12/1, 10/2, 8/1, просп.Повітрофлотський, 33/2, 37а,	Недостатні параметри теплоносія	06.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		вул. Пироговського, 19 к. 1	Недостатні параметри теплоносія	11.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		вул.М.Кривоноса, 29, просп.В.Лобановського, 27, 29, 31, 33, вул.Б.Зерових, 16	Недостатні параметри теплоносія	22.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		вул.З.Космодем'янської, 22, вул.Б.Зерових, 14а, 14в	Недостатні параметри теплоносія	22.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 905		бульв. Вацлава Гавела, 34-в, 34-г	неналежні параметри теплоносія	06.11.2019	РТМ "Святошино"	25.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 905		вул. Героїв Севастополя, 44/10	неналежна робота обладнання вбудованого ГТП	11.11.2019	КП "ГВП"	25.11.2019			0
	1	ЖЕД № 905	Боровік І.В Павлова О.Ю	вул. Новополюва, 106-а	пошкодження у підвалі трубопроводу	24.11.2019	ЖЕД	25.11.2019		1	
	1	ЖЕД № 906	Медведев О.О. Сорока А. Д.	вул. В. Гетьмана 46А к.3	Пошкодження радіатора в квартирі №408	24.11.2019	ЖЕД	25.11.2019		1	
З них:				РТМ " Центр" - 0 буд. РТМ "Голосієво" - 0 буд. РТМ " Святошино" - 0 буд. Інші - 1 буд. ЖЕД - 2 буд.	ЖЕД № 901 - 1 буд. ЖЕД № 902 - 0 буд. ЖЕД № 903 - 0 буд. ЖЕД № 904 - 0 буд. ЖЕД № 905 - 1 буд. ЖЕД № 906 - 1 буд.						
Всього				3							
Начальник технічного відділу _____ С. Хитько											
(підпис) (прізвище)											