Солом'янський район

Довідка
про аварійні і планові відключення ЦО у житлових будинках м.Києва
станом на 17-00 год. 26.11.2019

Планові (кількість буд.)	Аварійні (кількість буд.)	Назва ЖЕО (повністю, у випадках ЖБК-назву, ОСББ-назву, Відомчий-назву відомства)	Відповідальний: начальник ЖЕД, майстер рем. дільниці	Адреса (формат: вул. просп. бульв. пров.)	Причина припинення постачання	Час і дата відключення (формат: 20-00 01.01.12)	Виконавець відновлювальних робіт	Планова дата відновлення постачання (формат: 01.01.12; 05.01.12; і т.д.)	Приналежність мережі		
									Київ-енерго (кількість буд.)	ЖЕО (кількість буд.)	іншим організаціям (кількість буд.)
4		:Всього						Всього:	4		
0	4			ВІРНО					2	2	0
	1	ЖЕД № 901		вул. Стадіонна,8	відсутні параметри зворотнього тубопроводу	04.11.2019	РТМ "Центр"/ККЕУ-12	27.11.2019	1		
	0	ЖЕД № 901		вул. Пітерська,6, вул. Воробйова,8, Повітрофлотський,25, вул. Єреванська,12	Недостатні параметри теплоносія	05.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 901		вул. Антонова,2/32 корп.1,корп.2, корп.3 ,корп.4а,корп.8, 3,7,9,11,13, 15,15а,17,Повітрофлотський,34,36,38,48/2, бульв. Чоколівський,4,6,8,10,12,14,16,20,22, вул. Мацієвича, 2/4,	Недостатні параметри теплоносія	22.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	0		
	1	ЖЕД № 901	ГоловатаЄ.І., Гонза А.М.	Антонова,2/32 корпус,7	пошкодження лежака	26.11.2019	ЖЕД	27.11.2019		1	
	0	ЖЕД № 903		вул. П. Заломова, 1, 1а	Недостатні параметри теплоносія	01.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		вул. М. Кривоноса, 7, 11	Недостатні параметри теплоносія	03.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		вул. Білгородська,4,6,8,10,12,14; Б.Зерових,19,21,23,25,14/18; Лобановського, 35; Преображенська,10/17	Недостатні параметри теплоносія	05.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		просп.В.Лобановського, 5, 7/2, 23, вул.Вузівська, 3, 4, 4 корп.1, вул.Преображенська, 4, 7 , вул.Солом'янська, 4/2, вул.М.Кривоноса, 10, 14, 12, 12а, вул.Освіти, 22/8, 20, 18, 12/1, 10/2, 8/1, просп.Повітрофлотський, 33/2, 37а,	Недостатні параметри теплоносія	06.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		вул. Пироговського, 19 к. 1	Недостатні параметри теплоносія	11.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		вул.М.Кривоноса, 29, просп.В.Лобановського, 27, 29, 31, 33, вул.Б.Зерових, 16	Недостатні параметри теплоносія	22.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		вул.З.Космодем'янської, 22, вул.Б.Зерових, 14а, 14в	Недостатні параметри теплоносія	22.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	0		
	1	ЖЕД № 903		вул.Озерна, 7	Пошкодження зовнішньої тепломережі	25.11.2019	РТМ "Центр"	27.11.2019	1		
	0	ЖЕД № 905		бульв. Вацлава Гавела, 34-в, 34-г	неналежні параметри теплоносія	06.11.2019	РТМ "Святошино"	27.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 905		вул. Героїв Севастополя, 44/10 (4,5,6 під.)	неналежна робота обладнання вбудованого ІТП	11.11.2019	КП "ГВП"	27.11.2019			**0**
	1	ЖЕД № 905	Боровік І.В. Павлова О. Е	вул. Новопольова 106	пошкодження трубопроводу на горище 1 під.	25.11.2019	ЖЕД	27.11.2019		1	

З них:		РТМ " Центр" - 1 буд. РТМ "Голосієво" - 0 буд. РТМ " Святошино" - 0 буд. Інші - 1 буд. ЖЕД - 2 буд.	ЖЕД № 901 - 2 буд. ЖЕД № 902 - 0 буд. ЖЕД № 903 - 1 буд. ЖЕД № 904 - 0 буд. ЖЕД № 905 - 1 буд. ЖЕД № 906 - 0 буд.
Всього		**4**	

Начальник технічного відділу _____ С. Хитько
(підпис) (прізвище)