Солом'янський район

Довідка
про аварійні і планові відключення ЦО у житлових будинках м.Києва
станом на 08-00 год. 28.11.2019

Планові (кількість буд.)	Аварійні (кількість буд.)	Назва ЖЕО (повністю, у випадках ЖБК-назву, ОСББ-назву, Відомчий-назву відомства)	Відповідальний: начальник ЖЕД, майстер рем. дільниці	Адреса (формат: вул. просп. бульв. пров.)	Причина припинення постачання	Час і дата відключення (формат: 20-00 01.01.12)	Виконавець відновлювальних робіт	Планова дата відновлення постачання (формат: 01.01.12; 05.01.12; і т.д.)	Приналежність мережі		
									Київ-енерго (кількість буд.)	ЖЕО (кількість буд.)	іншим організаціям (кількість буд.)
56		:Всього						Всього:	56		
0	56			ВІРНО					56	0	0
	1	ЖЕД № 901		вул. Стадіонна,8	відсутні параметри зворотнього тубопроводу	04.11.2019	РТМ "Центр"/ККЕУ-12	28.11.2019	1		
	0	ЖЕД № 901		вул. Пітерська,6, вул. Воробйова,8, Повітрофлотський,25, вул. Єреванська,12	Недостатні параметри теплоносія	05.11.2019	РТМ "Центр"	28.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 901		вул Міцкевича,10	Недостатні параметри теплоносія	27.11.2019	РТМ "Центр"	28.11.2019	0		
	10	ЖЕД № 901		вул. Антонова,4,4к.1, вул. Єреванська,2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18	пошкодження зовнішньої ТМ	27.11.2019	РТМ "Центр"	28.11.2019	10		
	9	ЖЕД № 901		вул. Антонова, 2/32 к.2, к3, к.4, к.5, к.6, к.7, к.8, 3, Просп. Повітрофлотський,34,	пошкодження зовнішньої ТМ	28.11.2019	РТМ "Центр"	28.11.2019	9		
	0	ЖЕД № 903		вул. П. Заломова, 1, 1а	Недостатні параметри теплоносія	01.11.2019	РТМ "Центр"	28.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		вул. Пироговського, 19 к. 1	Недостатні параметри теплоносія	11.11.2019	РТМ "Центр"	29.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		вул.Волгоградська. 31, 33	Недостатні параметри теплоносія	27.11.2019	РТМ "Центр"	29.11.2019	0		
	4	ЖЕД № 903		вул. Лисичанська, 33, 22/6, Монтажників 1, 25, 101/2	Відсутність ЦО в зв'язку з відсутністю електропостачання на котельні вул.Монтажників, 28	26.11.2019	РТМ "Центр"	29.11.2019	4		
	32	ЖЕД № 903		вул.Білгородська, 10, 12, 14, 4, 6, 8, вул.Вузівська, 3, 4. 4 к.1, вул.Горовиці, 8, вул.Зої Космодемьної, 18. вул.Кривоноса, 19, 21, вул.Лисичанська, 33, вул.Монтажників, 101, вул.Освіти, 10, 12, 20, 8, просп.Повітрофлотський, 33/2, 37а, вул.Преображенська, 20/6, 12а, просп.В.Лобановського, 23. 41, 5, 7/2, вул.Б.Зерових, 14/18, 19, 21, 23, 25	Пошкодження зовнішньої тепломережі	28.11.2019	РТМ "Центр"	29.11.2019	32		
	0	ЖЕД № 905		бульв. Вацлава Гавела, 34-в, 34-г	неналежні параметри теплоносія	06.11.2019	РТМ "Святошино"	28.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 905		вул. Героїв Севастополя, 44/10 (4,5,6 під.)	неналежна робота обладнання вбудованого ІТП	11.11.2019	КП "ГВП"	28.11.2019			**0**

З них:		РТМ " Центр" - 55 буд. РТМ "Голосієво" - 0 буд. РТМ " Святошино" - 0 буд. Інші - 1 буд. ЖЕД - 0 буд.	ЖЕД № 901 - 20 буд. ЖЕД № 902 - 0 буд. ЖЕД № 903 - 36 буд. ЖЕД № 904 - 0 буд. ЖЕД № 905 - 0 буд. ЖЕД № 906 - 0 буд.
Всього		**56**	

Начальник технічного відділу _____ С. Хитько
(підпис) (прізвище)