

Солом'янський район											
Довідка про аварійні і планові відключення ЦО у житлових будинках м.Кисва станом на 08-00 год. 10.12.2019											
Планові (кількість буд.)	Аварійні (кількість буд.)	Назва ЖЕО (повністю, у випадках ЖБК-назву, ОСББ-назву, Відомчий-назву відомства)	Відповідальний: начальник ЖЕД, майстер рем. дільниці	Адреса (формат: вул. просп. бульв. пров.)	Причина припинення постачання	Час і дата відключення (формат: 20-00 01.01.12)	Виконавець відновлювальних робіт	Планова дата відновлення постачання (формат: 01.01.12; 05.01.12; і т.д.)	Приналежність мережі		
									Київ-енерго (кількість буд.)	ЖЕО (кількість буд.)	іншим організаціям (кількість буд.)
9		:Всього						Всього:	9		
0	9			ВІРНО					7	2	0
	0	ЖЕД № 901		вул. Ген. Воробйова, 8	Недостатні параметри теплоносія	05.11.2019	РТМ "Центр"	10.12.2019	0		
	1	ЖЕД № 901	Є.Головата, А.Гонза	вул. Антонова,2/32 корп.8	пошкодження лежака (в роботі)	09.12.2019	ЖЕД	10.12.2019		1	
	0	ЖЕД № 901		вул. Антонова,3,7,9,11,13, Чоколівський,20,16,14,10,6,8, просп. Повітрофлотський,34,36,38,42,46,48/2	недостатні параметри теплоносія, т зворотнього трубопроводу = 30°С	09.12.2019	РТМ "Центр"	10.12.2019	0		
	1	ЖЕД № 902	Євчук А.М. Чорна Т.І.	бульв. Чоколівський, 27	пошкодження внутрішньобудинкової системи ЦО (нежитлове приміщення розпочато рем. роб)	09.12.2019	ЖЕД	11.12.2019		1	
	0	ЖЕД № 903		вул. П. Заломова, 1, 1а	Недостатні параметри теплоносія	01.11.2019	РТМ "Центр"	10.12.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		вул. Пироговського, 19 к. 1	Недостатні параметри теплоносія	11.11.2019	РТМ "Центр"	10.12.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		вул.Волгоградська. 31, 33	Недостатні параметри теплоносія	27.11.2019	РТМ "Центр"	10.12.2019	0		
	0	ЖЕД № 903		вул.Білгородська, 10, 12, 14, 4, 6, 8, вул.Вузівська, 3, 4, 4 к.1, вул.Горовиці, 8, вул.Зої Космодемької, 18. вул.Кривоноса, 19, 21, вул.Лисичанська, 33, вул.Монтажників, 101, вул.Освіти, 10, 12, 20, 8, просп.Повітрофлотський, 33/2, 37а, вул.Преображенська, 20/6, 12а, просп.В.Лобановського, 23. 41, 5, 7/2, вул.Б.Зерових, 14/18, 19, 21, 23, 25	Недостатні параметри теплоносія	28.11.2019	РТМ "Центр"	10.12.2019	0		
	4	ЖЕД № 905		вул. Бориславська, 70, просп. Відрадный, 55, 59, 61	відсутній теплоносієй на будинок	08.12.2019	РТМ "Святошино"	10.12.2019	4		
	3	ЖЕД № 905		вул. Шепелева, 7-а, 9-а, 11-а	пошкодження зовнішньої теплової мережі	08.12.2019	РТМ "Святошино"	10.12.2019	3		
З них:				РТМ " Центр" - 0 буд. РТМ "Голосієво" - 0 буд. РТМ " Святошино" - 7 буд. Інші - 0 буд. ЖЕД - 2 буд.	ЖЕД № 901 - 1 буд. ЖЕД № 902 - 1 буд. ЖЕД № 903 - 0 буд. ЖЕД № 904 - 0 буд. ЖЕД № 905 - 7 буд. ЖЕД № 906 - 0 буд.						
Всього				9							

Начальник технічного відділу _____
С. Хитько _____

(підпис)
(прізвище)