

Солом'янський район											
Довідка											
про аварійні і планові відключення ГВП у житлових будинках м. Києва											
станом на 08-00 год. 26.12.2019											
Планові (кількість буд.)	Аварійні (кількість буд.)	Назва ЖЕО (повністю, у випадках ЖБК-назву, ОСББ-назву, Відомчий-назву відомства)	Відповідальний: начальник ЖЕД, майстер рем. дільниці	Адреса (формат: вул. просп. бульв. пров.),	Причина припинення постачання	Час і дата відключення (формат: 20-00 01.01.12)	Виконавець відновлювальних робіт	Планова дата відновлення постачання (формат: 01.01.12; 02.01.12; і т.д.)	Приналежність мережі		
									Київенерго (кількість буд.)	ЖЕО (кількість буд.)	іншим організаціям (кількість буд.)
7		:Всього		ВІРНО				Всього:	7		
2	5								2	3	2
1		ЖЕД № 901		вул. Світличного, 4а	планова заміна зап. Арматури	23.12.2019	підр. орг.	26.12.2019			1
	1	ЖЕД № 901	С. Головата А. Гонза	просп. Повітрофлотський, 7	пошкодження в підвалі (проводяться зварювальні роботи)	24.12.2019	ЖЕД	26.12.2019		1	
	2	ЖЕД № 903		вул.Волгоградська. 37, 39	Пошкодження зовнішнього трубопроводу ГВП	20.12.2019	РТМ "Центр"	26.12.2019	2		
1		ЖЕД № 904		вул. Василенка 13	Заміна внутрішньобудинкових трубопроводів та запірної арматури	21.12.2019	підрядна організація	26.12.2019			1
	1	ЖЕД № 905	Боровік І.В. Павлова О.Ю.	вул. Донця, 25/89 (1, 2, 3, 4 під.)	пошкодження трубопроводу на рушникосушарку	26.12.2019	ЖЕД	26.12.2019		1	
	1	ЖЕД № 906	Медведев О.О. Сорока А. Д.	вул. Металістів, 12-В	пошкодження в підпіллі кв 19, не надано доступ роботи не проводяться	12.08.2019	ЖЕД	29.12.2019		1	
				Начальник технічного відділу				С. Хитько			
							(підпис)		(прізвище)		
З них:				РТМ " Центр" -	2 буд.	ЖЕД № 901	2 буд.				
				РТМ " Голосієво" -	0 буд.	ЖЕД № 902	0 буд.				
				РТМ "Святошино" -	0 буд.	ЖЕД № 903	2 буд.				
				Інші -	2 буд.	ЖЕД № 904	1 буд.				
				ЖЕД -	3 буд.	ЖЕД № 905	1 буд.				
						ЖЕД № 906	1 буд.				
Всього				7							