

Звіт з реалізації заходів, які розроблені та впроваджені з метою виконання обов'язку суб'єкта господарювання із здійснення післяпроектного моніторингу відповідно до Висновку з ОВД «Здійснення операцій з оброблення відходів (видалення шламу вапняного) ТЕЦ-6 СП «КИЇВСЬКИЙ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» № 21/01-202372710919/2 від 22.12.2023 у 2024 році

№ за/п	Вимога післяпроектного моніторингу	Найменування екологічного заходу щодо реалізації післяпроектного моніторингу	Виконаний захід
1.	Здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі встановленої санітарно-захисної зони та у зоні впливу об'єкту планованої діяльності	Проведення лабораторних досліджень атмосферного повітря біля накопичувача вапняного шламу та на межі санітарно-захисної зони	В результаті проведення щоквартальних досліджень повітря біля накопичувача вапняного шламу за договором від 25.01.2024 №3331/КТЕЦ-24 з НВП «Екологічна лабораторія» у формі ТОВ», отримано протоколи дослідження. Результати лабораторних досліджень, які зафіксовані в протоколах підтверджують відсутність забруднення атмосферного повітря. Протоколи додаються.
2.	Надавати інформацію щодо здійснення операцій у сфері управління з відходами, а саме щодо їх обсягу по кожному найменуванню окремо (щорічно)	Ведення первинного обліку утворення відходів Складання форми статистичної звітності №1-відходи (річна)	Первинний облік утворення відходів ведеться. Статистична звітність №1-відходи (річна) складена та подана у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства. Копія Звіту про відходи за 2024 рік (№1-відходи (річна)) додається.
3.	Щоквартально здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість ґрунту на межі встановленої санітарно-захисної зони та у зоні впливу об'єкту планованої діяльності	Проведення лабораторних досліджень ґрунту на межі встановленої санітарно-захисної зони та у зоні впливу об'єкту	В результаті проведення щоквартальних досліджень ґрунту за договором від 25.01.2024 №3331/КТЕЦ-24 з НВП «Екологічна лабораторія» у формі ТОВ», отримано протоколи вимірювань показників складу та властивостей ґрунтів. Результати лабораторних досліджень, які зафіксовані в протоколах підтверджують відсутність забруднення ґрунтів. Протоколи додаються.

4.	Щоквартально здійснювати гідрогеологічні спостереження за режимом та якісними показниками підземних вод у зоні впливу планованої діяльності на постах гідропостережних свердловин	Проведення спостережень за хімічним станом підземних вод із спостережних свердловин режимної мережі ТЕЦ-6	В результаті проведених щоквартальних лабораторних досліджень відібраних проб за договором №3412/КТЕЦ-24 від 20.02.2024 з ПАТ НВПІ «ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ» отримано Звіт про проведення спостережень за хімічним станом, рівнем і температурою підземних вод із спостережних свердловин режимної мережі ТЕЦ-6. Отримані дані підтверджують відсутність забруднення підземних вод небезпечними речовинами. Протоколи досліджень надаються.
5.	Здійснювати щорічний моніторинг небезпечних інженерно-геологічних процесів, що можуть впливати або впливають на стан земель та властивості ґрунтів у зоні впливу планованої діяльності	Проведення спостережень за хімічним станом підземних вод із спостережних свердловин режимної мережі ТЕЦ-6 Проведення лабораторних досліджень ґрунту біля накопичувача вапняного шламу	В результаті проведених щоквартальних лабораторних досліджень відібраних проб ґрунту та отриманих Звітів про проведення спостережень за хімічним станом, рівнем і температурою підземних вод із спостережних свердловин режимної мережі ТЕЦ-6 підтверджується, що гідроізоляція дна та бокових стінок шламонакопичувача в задовільному стані. Протоколи досліджень надаються.

Начальник СЕ



Олена ФЕДОРЕЦЬ