



ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.11.2024 № 976

Про затвердження норм витрат палива
на роботу генератора

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 року № 1401 «Питання організації та функціонування пунктів незламності», від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів (крім державних) для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків», враховуючи протокол Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 листопада 2024 року № 19, з метою визначення норм списання паливно-мастильних матеріалів та контролю витрат пального при використанні генератора у пункті незламності, облаштованого у приміщенні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Червоної Калини, 29:

1. Затвердити норми витрат палива на роботу генератора на підставі технічної документації заводу виробника, що додається.

2. Визначити відповідальним за роботу генератора та використання паливно-мастильних матеріалів головного спеціаліста відділу адміністративно-господарського забезпечення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Мельника Олега Миколайовича.

3. Головному спеціалісту відділу адміністративно-господарського забезпечення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Мельнику Олегу Миколайовичу забезпечити:

здійснення контролю щодо використання генератора відповідно до інструкції з експлуатації;

складання відповідних актів із зазначенням адреси, дати та часу фактичної кількості використаного пального.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови та заступників голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, згідно з розподілом обов'язків.

В.о. голови

Ірина АЛЕКСЕЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації
від «25» листопада 2024 року № 976

Норми витрат палива на роботу генератора
на підставі технічної документації заводу виробника

Назва та модель генератора	Вид палива	Номінальна потужність відповідно до технічної документації, кВт	Максимальна потужність відповідно до технічної документації, кВт	Споживання палива (Л/год)
IRON ANGEL/EG11000E3	бензин	10	11	4,2 Л/год

Керівник апарату



Ольга МАШКІВСЬКА