

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Деснянський районний в місті Києві центр соціальних служб

- | | |
|---|--|
| 1. Дата проведення обстеження | 13.08.2024 |
| 2. Адреса розташування об'єкта | м. Київ, Сержа Лифаря, 20 юр.адреса
м. Київ, Сержа Лифаря, 8 факт.адреса |
| 3. Форма власності | оренда комунальної власності м. Києва |
| 4. Найменування послуги | забезпечення надання соціальних послуг |
| 5. Особа, яка проводила обстеження | Раєвська Наталія Гаврилівна |
| 6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) | Фахівець із соціальної роботи в громаді,
тел. (044) 530-50-59, desn_centre@ukr.net |

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні) Сержа Лифаря, 8	Примітки Сержа Лифаря, 20
<i>1. Шляхи руху до будівлі:</i> 1) Місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди;	Ні	Ні
2) Таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності;	Ні	Ні
3) Ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра;	Так	Так
4) Ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра;	Так	Так

5) Покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупно-структурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з мипицями);	Ні	Так
6) У разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом;	Ні	Так
7) Нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання;	Ні	Так
8) Всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинки;	Так	Так
9) Систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод);	Ні	Ні
10) Міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	Ні	Ні
2. Вхідна група:		
1. Вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними показниками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо;	Так	Так
2. У разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом;	Ні	Так
3. Нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не		

більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання;	Ні	Так
4. Всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинки;	Так	Так
5. Двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотн в положенні "зачинено" і "відчинено";	Так	Так
6. За наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором;	Ні	Ні
7. Дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра;	Так	Так
8. За наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра;	Так	Так
9. Кути порогів заокруглені	Ні	Ні
10. На першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра);	Ні	Ні
11. Розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному);	Ні	Ні
12. Майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів;	Ні	Ні
13. Відсутні перешкоди (решітка з		

0,015 метра/шітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході;	Так	Так
14. У разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра;	Ні	Ні
3. <u>Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:</u> 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом; 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання; 3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок; 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотн в положенні "зачинено" і "відчинено"; 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором; 6) дверні отвори без порогів і перешкод висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра; 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра; 8) кути порогів заокруглені; 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра — 0,05-0,1 метра,	Ні Ні Так Так Ні Так Так Ні Ні	Ні Ні Так Так Ні Так Так Ні Ні

вертикальної – 0,03-0,05 метра);		
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів;	Ні	Ні
11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю;	Так	Так
12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання;	Ні	Ні
13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом;	Ні	Ні
14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра);	Ні	Ні
15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів;	Ні	Ні
16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля;	Ні	Ні
17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху;	Ні	Ні
18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху;	Ні	Ні

19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра;	Ні	Ні
20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки;	Ні	Ні
21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю;	Ні	Ні
22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра);	Ні	Ні
23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху;	Ні	Ні
24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги;	Так	Так
25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю;	Ні	Ні
26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю;	Ні	Ні
27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для	Ні	Ні

зручності осіб з інвалідністю;		
28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю;	Ні	Ні
29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті;	Так	Так
30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах;	Так	Так
31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщень на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм;	Так	Так
32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщень на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перелон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо);	Так	Так
33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку;	Так	Так
34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху;	Так	Так
35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра;	Так	Так
36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9	Так	Так

метра;		
37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху;	Ні	Ні
38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху;	Ні	Ні
39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	Ні	Ні
4. <u>Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:</u> 1) веб-сайти організації, що розміщені в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA; 2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки	Ні	Ні
	Ні	Ні


Підсумки:

Центр знаходиться поза структурою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, орендує приміщення за адресою: м. Київ, вул. Сержа Лифаря, 20 загальною площею 88,53 кв. м., балансоутримувачем є комунальне підприємство, «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва», встановлено пандус на вході до будівлі, сходи на вході та середині будівлі, двері прорізи, що відповідають вимогам ДБН.

За адресою: м. Київ, вул. Сержа Лифаря, 8 Центр займає приміщення загальною площею 443,0 кв.м. згідно розпорядження від 24.09.2013 №525 «Про звільнення житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, ліквідатор ЖИТЛОРЕМБУДСЕРВІС комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Деснянського району м. Києва, згідно ДБН є сходи на вході та середині будівлі, дверні прорізи.

Об'єкт є частково доступним для осіб з інвалідністю. Людина, яка є незрячою або користується кріслом колісним, самостійно не зможе зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Всі кімнати для прийому громадян з інвалідністю знаходяться на другому поверсі.

Директор



Дмитро АЛЬТМАН

"16" вересня 2024 р.

20/9