

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки
ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для
осіб з інвалідністю

Управління соціального захисту населення
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

- | | |
|---|--|
| 1. Дата проведення обстеження | 28.08.2024 |
| 2. Адреса розташування об'єкта | м. Київ, вул. Закревського, 87-Д |
| 3. Форма власності | оренда комунальної власності м. Києва |
| 4. Найменування послуги | забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення |
| 5. Особа, яка проводила обстеження | Печонкіна Лариса Володимирівна |
| 6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) | заступник начальника Управління-начальник відділу соціальних гарантій, тел.(044)530-12-23,
Larysa.pechonkina@kyivciti.gov.ua |

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
<i>1. <u>Шляхи руху до будівлі:</u></i> 1) Місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди; 2) Таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності; 3) Ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра;	Так Ні Так	

4) Ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра; 5) Покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупно-структурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями); 6) У разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом; 7) Нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання; 8) Всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок; 9) Систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод); 10) Міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	Так Так Так Так Ні Ні	Сходи відсутності
2. <u>Вхідна група:</u> 1. Вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи.	Так	

години роботи; інша довідкова інформація тощо;		
2. У разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом;	Так	
3. Нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання;	Так	
4. Всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок;	Так	
5. Двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено";	Так	
6. За наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором;	Ні	
7. Дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра;	Ні	
8. За наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра;	Так	
9. Кути порогів заокруглені	Ні	
10. На першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра);	Ні	
11. Розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу		

маневрувати кріслу колісному);		
12. Майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів;	Ні	Пандус – ні
13. Відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході;	Так	
14. У разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра;	Так	Турнікет відсутній
3. <u>Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:</u>		
1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом;		Сходи відсутні
2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання;		Пандус відсутній
3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок;		Сходи відсутні
4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”;	Ні	
5) за наявності прозорих дверних	Ні	

(фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором; 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра; 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра; 8) кути порогів заокруглені; 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра – 0,05-0,1 метра, вертикальної – 0,03-0,05 метра); 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів; 11) у приміщенні відсутні предмети /перелони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю; 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання; 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом; 14) під час зупинки ліфта рівень його	Так Так Ні Ні Так	Пороги відсутні Наявний інформаційний термінал всі послуги надаються на 1-му поверсі Ліфт відсутній
---	--	---

підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра);		Ліфт відсутній
15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів;		Ліфт відсутній
16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля;		Ліфт відсутній
17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху;		Ліфт відсутній
18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху;		Ліфт відсутній
19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра;		Ліфт відсутній
20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки;		Ліфт відсутній
21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю;	Так	
22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1.5 метра);	Так	
23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху;	Ні	
24) привод сигналізації розташовано в	Ні	

межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги;		
25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю;	Ні	
26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю;	Ні	
27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю;	Ні	
28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю;	Ні	
29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті;	Так	
30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах;	Ні	
31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм;	Так	
32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перелон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо);	Так	
33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху	Так	

осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку; 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху; 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра; 36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра; 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху; 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху; 39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	Так Так Так Так Так Ні	
<u>4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:</u> 1) веб-сайти організації, що розміщені в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA;	Ні	

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки	Ні	
--	----	--

Серед працюючих кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваютьс я на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	11	-	1	-	10
з них жінки	11	-	1	-	10

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваютьс я на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	4164	569	230	264	3101
з них жінки	2548	279	132	134	2003

Підсумки: Об'єкт є доступним для осіб з інвалідністю. Дюдина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. всі кімнати для прийому громадян з інвалідністю знаходяться на першому поверсі. Всі кімнати для прийому громадян з інвалідністю знаходяться на першому поверсі. Об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей; наявна кнопка виклику спеціаліста та інформаційний термінал.

Заступник начальника Управління –
начальник відділу



Лариса ПЕЧОНКІНА

"AS" 08 2024 р.