

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
для підприємств, установ та організацій – споживачів теплової та
електричної енергії
(у т.ч. лікувальних, дошкільних, навчальних та інших закладів
соціального призначення)

З метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових пунктів та місцевих систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання (далі - ГВП), електричних мереж до роботи в опалювальний період 2025/2026 років, попередженню відмов у системах теплоспоживання та електропостачання під час проходження опалювального періоду, Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання наступних заходів, згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258 зі змінами, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за № 1143/13017 (далі – ПТЕЕС):

- затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням відповідальних осіб за їх виконання;

- уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності);

- забезпечити відповідність розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв, їх пломбування теплостачальною організацією;

- провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних установках, теплових мережах, системах теплоспоживання у необхідних обсягах;

- провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання;

- виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку;

- виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з'ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;

- відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;

- привести у справний технічний стан обладнання та засоби виміральної техніки вузлів керування, розташованих в теплових пунктах;

- укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання;

- укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговувального персоналу технічною документацією;

- провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду у встановлені терміни, згідно вимог розділу Х ППТГдоОП;

- розроблення і проведення організаційних і технічних заходів, що включають: утримання електроустановок у робочому стані та їх експлуатацію згідно з вимогами ПТЕЕС, Правил улаштування електроустановок (далі – ПУЕ) та інших нормативних документів; дотримання заданих оператором системи розподілу режимів електроспоживання і договірних умов споживання електричної енергії та потужності; виконання заходів з підготовки електроустановок споживача до роботи в осінньо-зимовий період; раціональне використання електричної енергії; своєчасний і якісний ремонт електроустановок; підвищення надійності роботи електроустановок; навчання і перевірку знань ПТЕЕС, ПУЕ, Правил роздрібного ринку електричної енергії, посадових та експлуатаційних інструкцій для електротехнічних (електротехнологічних) працівників;

- підвищення рівня промислової безпеки, розроблення комплексу заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, можливим негативним екологічним та іншим наслідкам у разі припинення або обмеження електропостачання, здійсненого у встановленому порядку;

- ведення обліку та контролю за споживанням електричної енергії та потужності та розроблення заходів щодо їх зниження. Виконання встановлених режимів електроспоживання.

Копію розроблених заходів та розпорядчого документа, яким ці заходи вводяться в дію, надати до Управління Держенергонагляду у м. Києві (далі – Управління) в термін до 02.07.2025.

Заздалегідь письмово повідомити Управління щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документу щодо затвердження складу комісії.

Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до Управління стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.

Контактні дані Управління Держенергонагляду у м. Києві:

адреса: вул. Кирилівська, 60м, м. Київ, 04080,

тел.: (073) 957-20-38,

ел. пошта: kyiv@sies.gov.ua

офіційний вебсайт Держенергонагляду: sies.gov.ua.