

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»**

“ЗАТВЕРДЖУЮ”:

Директор
СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»



Василь ДЕРЕВИЦЬКИЙ

М.П.

«28» січня 2025 р.

**ЗВІТ
ПІСЛЯПРОЄКТНОГО МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ
за 2024 рік**

**«Модернізація водогрійних котлів районної котельні «Веркон»
СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
за адресою: м. Київ, Святошинський район, просп. Берестейський, 67
(просп. Перемоги, 67)»**

Висновок

з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
від 09.12.2022 р. за № 21/01-20222149450/1

20222149450

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ЗМІСТ

1. Загальні положення.....	3
2. Мета і завдання післяпроектного моніторингу.....	4
3. Результати післяпроектного моніторингу та їх оцінка.....	9
4. Висновок.....	10
5. Перелік посилань.....	11
Додатки.....	12

1. Загальні положення

Післяпроектний моніторинг довкілля проводиться для об'єкта: Районна котельня «Веркон» СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, Святошинський район, просп. Берестейський, 67 (просп. Перемоги, 67).

Відомості про підприємство

Повне найменування підприємства:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Коротке найменування:	КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Найменування майданчика:	Районна котельня «Веркон» СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (РК «Веркон»)
Поштовий індекс, адреса об'єкта:	03062, м. Київ, Святошинський район, просп. Берестейський, 67
Контактна особа:	Заступник головного інженера з експлуатації теплогерел СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» Шелест Олег Іванович, тел. (044) 248-07-93; E-mail: shelest.oi@kte.kmda.gov.ua
Юридична адреса, телефон/факс, електронна адреса:	КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 01001, м. Київ, Печерський район, пл. Івана Франка, 5, тел.: (044) 207-61-00, факс: 207-60-60, E-mail: info@kte.kmda.gov.ua .
Директор:	Бінд Вячеслав Євгенович
Міністерство чи відомство, якому підпорядковане підприємство	СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» входить до організаційної структури КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» підпорядковане Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
Вид економічної діяльності за КВЕД-2010:	43.21 Електромонтажні роботи; 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.; 32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.; 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування; 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування; 35.11 Виробництво електроенергії; 35.12 Передача електроенергії; 35.13 Розподілення електроенергії; 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (основний); 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:	40538421
Місцезнаходження СП, телефон/факс, електронна пошта: Директор СП:	03035, м. Київ, Солом'янський, вул. Мокра, 15 тел.: (044) 520-17-46 E-mail: KTM@kte.kmda.gov.ua Деревицький Василь Іванович

Відділ з екології СП	В організаційну структуру СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» входить відділ з екології, начальник відділу з екології Даніліхіна Наталія Валентинівна, тел. (044) 281-28-18, E-mail: danilikhina.nv@kte.kmda.gov.ua
Веб-сайт КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	https://kte.kmda.gov.ua

Територія Районної котельні «Веркон» СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» знаходиться в промисловій зоні Святошинського району м. Києва, по проспекту Берестейському, 67, у західній частині м. Києва та межує:

- з півдня та зі сходу - вулиця Дружківська, далі - територія ШЕД Святошинського району, ГБК «Петрівський», автокооператив «Верстат-72»;
- з півночі – територія верстатобудівного заводу ПАТ «ВЕРКОН», що знаходиться по просп. Берестейський, 67 м. Києва;
- з заходу – територія верстатобудівного заводу ПАТ «ВЕРКОН», що знаходиться по просп. Берестейський, 67 м. Києва.

Відстань до найближчої житлової забудови ЖК «Нивки-парк», яка знаходиться у північно-східному напрямку по просп. Берестейський, 67, становить - 220 м.

Рельєф майданчика спокійний, вільна від забудови територія впорядкована.

Післяпроектний моніторинг довкілля проводиться відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та у відповідності до вимог розділу XX «Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання Звіту з оцінки впливу на довкілля», затверджених наказом Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України від 15.03.2021 №15.

Звіт післяпроектного моніторингу довкілля складений відповідно до «Методичних рекомендацій щодо здійснення післяпроектного моніторингу», затверджених Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.03.2024 №291

Вимоги щодо здійснення післяпроектного моніторингу, визначені Висновком з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Модернізація водогрійних котлів районної котельні «Веркон» СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, Святошинський район, просп. Берестейський, 67 (просп. Перемоги, 67)» від 09.12.2022 № 21/01-20222149450/1.

2. Мета і завдання післяпроектного моніторингу

Відповідно до статті 13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», післяпроектний моніторинг здійснюється з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.

Об'єктами післяпроектного моніторингу визначені:

- приземний шар атмосферного повітря,
- викиди від стаціонарних джерел,
- шумовий вплив.

Висновком з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Модернізація водогрійних котлів районної котельні «Веркон» СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, Святошинський район, просп. Берестейський, 67 (просп. Перемоги, 67)» від 09.12.2022 № 21/01-20222149450/1 на РК «Веркон» покладено обов'язок зі здійснення таких інструментально-лабораторних досліджень:

- щороку здійснювати моніторинг вмісту забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел за допомогою прямих інструментальних вимірювань;
- щороку здійснювати моніторинг ефективності газоочисної установки;
- щоквартально моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі СЗЗ та найближчої житлової забудова;

- щоквартально моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі санітарно-захисної зони об'єкта та найближчої житлової забудови.

Моніторинг викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел здійснюватиметься відповідно до умов Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єкта I групи РК «Веркон» від 20.03.2023 № UA80000000000875983-I-0172.

Стаціонарними джерелами від допоміжного обладнання, що підлягають контролю, є джерела №3 (труба заточувального верстату) та №4 (труба зварювального апарату). Забруднюючі речовини, що підлягають контролю - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор.

Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин у газах, що відводяться від окремого типу обладнання (котли ст. №№ 7, 8, 9, 10) у місці їх виходу з обладнання зазначенні в умовах вищевказаного дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Забруднюючі речовини, що підлягають контролю - оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) та оксид вуглецю.

На РК «Веркон» для очищення речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на заточувальному верстаті встановлена аспіраційна система з установкою очистки газів, а саме циклон типу ЛІОТ D=560 – джерело викиду № 3 (ГОУ). Відповідно до п. 2.2.1 Правил технічної експлуатації установок очистки газів затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 52 від 06.02.2009р., зареєстрованих в Міністстві України 13.04.2009р. за №327/1634 (далі Правила), суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечувати безперебійну ефективну роботу і безпечну експлуатацію ГОУ, підтримувати у справному стані споруди, устаткування та апаратуру для очищення викидів відповідно до вимог цих Правил. Періодичність та порядок складання актів перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проєктним (ефективність роботи ГОУ) на джерелі викиду передбачений п. 2.2.6 та 2.2.7 Правил.

Перелік забруднюючих речовин, що підлягають моніторингу на межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови, визначений керуючись видом планованої діяльності, максимальними значеннями масових викидів, а також враховуючи можливість посилення кумулятивного впливу на атмосферне повітря з боку планованої діяльності. Забруднюючими речовинами, які підлягають моніторингу, визначені – оксид вуглецю, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту). Місця дослідження якості атмосферного повітря визначені на межі нормативної санітарно-захисної зони, та біля житлової забудови, найбільш наближеної до об'єкта планованої діяльності. Дослідження рівня шумового навантаження відбуватиметься на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови. Показниками, які визначатимуться є еквівалентний рівень звуку, $дБА_{екв}$ та максимальний рівень звуку, $дБА$.

Програма післяпроектного моніторингу з врахуванням вимог
Висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Модернізація водогрійних котлів районної котельні «Веркон»
СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, Святошинський район,
просп. Берестейський, 67 (просп. Перемоги, 67)» та Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами для об'єкта I групи РК «Веркон»

№ з/п	Найменування заходу післяпроектного моніторингу	Періодичність контролю	Нормативно-методична база	Найменування джерела викиду	Цільові (нормативні) показники	
					Найменування забруднюючої речовини, чи показника	Затверджені нормативні допустимі значення
1	Здійснювати моніторинг вмісту забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел за допомогою прямих інструментальних вимірювань	Щороку. Періодичність вимірювання зазначена в умовах отриманого дозволу на викиди: щоквартально – котлоагрегати (при наявності теплового навантаження), щороку – допоміжне обладнання	Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджені наказом Мінприроди від 27.06.2006 №309, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.08.2006 №912/12786, Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 22.10.2008 №541, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 № 1110/15801. Використовувати методики вимірювань та засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин у викидах організованих стаціонарних джерел (абзац дев'ятий частини першої статті 10	Котлоагрегат типу КВГМ-20, ст. № 7, (газоподібне паливо)	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)	202,0 мг/м ³ з дати видачі дозволу: 20.03.2023; 100 мг/м ³ після модернізації котла, але не пізніше 31.12.2029
					Оксид вуглецю	90,0 мг/м ³ з дати видачі дозволу: 20.03.2023
				Котлоагрегат типу КВГМ-20, ст. № 8, (газоподібне паливо)	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)	229,29 мг/м ³ з дати видачі дозволу: 20.03.2023; 100 мг/м ³ після модернізації котла, але не пізніше 31.12.2029
					Оксид вуглецю	79,03 мг/м ³ з дати видачі дозволу: 20.03.2023
				Котлоагрегат типу КВГМ-20, ст. № 9, (газоподібне паливо)	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)	197,0 мг/м ³ - з дати видачі дозволу: 20.03.2023; 100 мг/м ³ після модернізації котла, але не пізніше 31.12.2032
					Оксид вуглецю	75,0 мг/м ³ з дати видачі дозволу: 20.03.2023
				Котлоагрегат типу КВГМ-30, ст. № 10, (газоподібне паливо)	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)	214,0 мг/м ³ з дати видачі дозволу: 20.03.2023; 100 мг/м ³

			Закону України «Про охорону атмосферного повітря»)			після модернізації котла, але не пізніше 31.12.2032
					Оксид вуглецю	69,0 мг/м ³ з дати видачі дозволу: 20.03.2023
				Заточувальний верстат (джерело №3)	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150 мг/м ³ з дати видачі дозволу: 20.03.2023
				Зварювальний апарат (джерело №4)	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану	5 мг/м ³ (сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане значення) з дати видачі дозволу: 20.03.2023
					Фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор	
2	Здійснювати моніторинг ефективності газоочисних установок	Щороку	п. 2.2.6. Правил технічної експлуатації установок очистки газу затверджені Наказом Мінприроди України № 52 від 06.02.2009, Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджені наказом Мінприроди від 27.06.2006 №309, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.08.2006 №912/12786	Заточувальний верстат (ГОУ, дж. №3)	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150 мг/м ³ з дати видачі дозволу: 20.03.2023 Ефективність очистки не нижче – 81 %
3	Здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість	Щоквартально	Державні медико-санітарні нормативи Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в	Викиди від РК «Веркон» у визначених точках: - точка № 1 – у північно-східному напрямку в зоні	Азоту діоксид	0,2 мг/м ³ ГДК м.р.

	атмосферного повітря на межі СЗЗ та найближчої житлової забудова		атмосферному повітрі населених місць, які затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.05.2024 № 813	максимального впливу викидів від паливовикористовуючого обладнання котельні (по вул. Дружківська, 8, на відстані – 400 м від об'єкта); - точка № 2 – у північно-східному напрямку до найближчої житлової забудови (ЖК «Нивки Парк» просп. Берестейський, 65, на відстані – 120 м від об'єкта); - точка № 3 – у північно-східному напрямку, нормативна санітарно-захисна зона, на відстані – 50 м від джерел викидів.	Оксид вуглецю	5,0 мг/м³ ГДК м.р.
4	Здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі санітарно-захисної зони об'єкта та найближчої житлової забудови	Щоквартально	Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 22.02.2019 №463	Рівень шумового навантаження від обладнання та устаткування РК «Веркон» у визначених точках: - точка № 2 – у північно-східному напрямку до найближчої житлової забудови (ЖК «Нивки Парк» просп. Берестейський, 65, на відстані – 120 м від об'єкта); - точка № 3 – у північно-східному напрямку, нормативна санітарно-захисна зона, на відстані – 50 м від джерел викидів.	Рівень шумового навантаження	Нормативний рівень шуму: 50 дБА – еквівалентний рівень шуму; 65 дБА – максимальний рівень шуму

3. Результати післяпроектного моніторингу та їх оцінка

Для виявлення розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення, результати моніторингу порівнюються з нормативними значеннями досліджених показників.

Результати проведення післяпроектного моніторингу за 2024 рік

№ з/п	Найменування заходу післяпроектного моніторингу	Періодичність контролю	Виконавець досліджень	Результати досліджень
1	Здійснювати моніторинг вмісту забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел за допомогою прямих інструментальних вимірювань	Щороку. Періодичність вимірювання зазначена в умовах отриманого дозволу на викиди: щоквартально – котлоагрегати (при наявності теплового навантаження), щороку – допоміжне обладнання	Структурний підрозділ «ЕНЕРГОЕАЛАДКА» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (Сертифікати визначення вимірювальних можливостей лабораторії: № ПТ 286/22 від 14.12.2022, чинний до 13.12.2024; № ПТ 338/24 від 16.12.2024, чинний до 15.12.2026	Перевищення не виявлені. Концентрації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел не перевищують: - Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджені наказом Мінприроди від 27.06.2006 №309, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.08.2006 №912/12786, - Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із теплових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 22.10.2008 №541, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 №1110/15801. - Дозволені обсяги викидів, відповідно до Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єкта І групи РК «Веркон» від 20.03.2023 № UA80000000000875983-I-0172.
2	Здійснювати моніторинг ефективності газоочисних установок (ГОУ)	Щороку	Структурний підрозділ «ЕНЕРГОЕАЛАДКА» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (Сертифікати визначення вимірювальних можливостей лабораторії: № ПТ 286/22 від 14.12.2022, чинний до 13.12.2024; № ПТ 338/24 від 16.12.2024, чинний до 15.12.2026	Перевищення не виявлені. Робота ГОУ відповідає нормативним показникам, технічний стан ГОУ задовільний, відповідно до вимог: - Правил технічної експлуатації установок очистки газу, затверджених Наказом Мінприроди України № 52 від 06.02.2009, - Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених Наказом Мінприроди від 27.06.2006 №309, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.08.2006 №912/12786. - Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єкта І групи РК «Веркон» від 20.03.2023 № UA80000000000875983-I-0172.

3	Здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови	Щоквартально	ТОВ «Довкілля» (Свідоцтва про атестацію лабораторії: № 0065/2022 від 26.12.2022, чинне до 27.04.2024; № 0019/2024 від 01.04.2024, чинне до 01.04.2027.	Перевищення не виявлені. Концентрації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел не перевищують максимально-разових ГДК, відповідно до вимог: -Державних медико-санітарні нормативів. Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, які затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.05.2024 № 813.
4	Здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі санітарно-захисної зони об'єкта та найближчої житлової забудови.	Щоквартально	ТОВ «Довкілля» (Свідоцтва про атестацію лабораторії: № 0065/2022 від 26.12.2022, чинне до 27.04.2024; № 0019/2024 від 01.04.2024, чинне до 01.04.2027.	Перевищення не виявлені. Рівень шуму відповідає гранично-допустимим рівням, відповідно до вимог: - Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України 22.02.2019 №463.

Протоколи досліджень, що додаються до Звіту післяпроектного моніторингу довкілля РК «Веркон» за 2024 рік:

1. Додаток 1: копії протоколів контрольних вимірів викидів забруднюючих речовин в атмосферу (котлоагрегати).
2. Додаток 2: копії протоколів контрольних вимірів викидів забруднюючих речовин в атмосферу (допоміжне обладнання).
3. Додаток 3: копії актів перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проектним (ефективність ГОУ) на джерелі викиду та актів технічного стану очистки газу на джерелі викидів.
4. Додаток 4: копії протоколів дослідження повітря населених місць (карта-схема додається).
5. Додаток 5: копії протоколів вимірювання рівнів шуму (карта-схема додається).

4. Висновок

В рамках здійснення післяпроектного моніторингу діяльності, визначених вимогами Висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Модернізація водогрійних котлів районної котельні «Веркон» СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, Святошинський район, просп. Берестейський, 67 (просп. Перемоги, 67)» від 09.12.2022 № 21/01-20222149450/1, у 2024 році здійснено моніторинг впливу на довкілля під час провадження господарської діяльності РК «Веркон».

У відповідності до проведених досліджень, під час провадження господарської діяльності Районної котельні «Веркон» за адресою: просп. Берестейський, 67 факторів перевищення будь-якого показника, що контролюється, не встановлено. Перевищень нормативних, технологічних та гранично-допустимих показників впливу при роботі обладнання РК «Веркон» на життя і здоров'я населення чи довкілля не виявлено. Аварійних ситуацій не виникало. Обладнання РК «Веркон» знаходиться у задовільному стані та може використовуватись без обмежень. Господарська діяльність РК «Веркон» відповідає критеріям, що визначені в оцінці впливу на довкілля. Негативний вплив на довкілля під час господарської діяльності РК «Веркон» не спостерігається.

Головний інженер

Заступник головного інженера
з експлуатації теплогерел

Начальник відділу з екології

Юрій ПАЛИВОДА

Олег ШЕЛЕСТ

Наталія ДАНІЛІХІНА

5. Перелік посилань

1. Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Модернізація водогрійних котлів районної котельні «Веркон» СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, Святошинський район, просп. Берестейський, 67 (просп. Перемоги, 67)» № 21/01-20222149450
2. Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Модернізація водогрійних котлів районної котельні «Веркон» СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, Святошинський район, просп. Берестейський, 67 (просп. Перемоги, 67)» від 09.12.2022 № 21/01-20222149450/1.
3. План післяпроектного моніторингу з врахуванням вимог Висновку з оцінки впливу на довкілля «Модернізація водогрійних котлів районної котельні «Веркон» СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, Святошинський район, просп. Берестейський, 67 (просп. Перемоги, 67)», затверджений директором СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 01.06.2024р.
4. КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єкта I групи РК «Веркон» від 20.03.2023 № UA80000000000875983-I-0172.
5. Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
6. Закону України «Про охорону атмосферного повітря».
7. Методичні рекомендації щодо здійснення післяпроектного моніторингу, затверджені Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.03.2024 №291.
8. Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджені наказом Мінприроди від 27.06.2006 №309, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2006 р. за №912/12786.
9. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 22.10.2008 №541, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 р. за № 1110/15801.
10. Правил технічної експлуатації установок очистки газу затверджені Наказом Мінприроди України № 52 від 06.02.2009.
11. Державні медико-санітарні нормативи. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, які затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.05.2024 № 813.
12. Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 22.02.2019 року №463.

Додатки