

Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"/КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО". Код за ЄДРПОУ: 40538421. Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: м. Київ, Печерський р-н, площа Івана Франка, 5, тел. +38(044) 281-28-18, e-mail: info@kte.kmda.gov.ua. Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: м. Київ, Солом'янський р-н (інформація з обмеженим доступом відповідно до Постанови НКРЕКП №349 від 26.03.2022). Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для новоствореного об'єкта II групи. Відомості про наявність висновку з ОВД: Згідно ст. 3 ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля", підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об'єкта: Спеціалізація підприємства: Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. Джерелами викидів є наступне обладнання: На котельні встановлено три водогрійні газові котли та дизельний генератор аварійного електроживлення. Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-1,390; оксид вуглецю-1,382; діоксид сірки-0,026; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,011; азоту (I) оксид [N₂O]-0,004403; метан-0,01803; НМЛОС-0,051; ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть-0,000001403; вуглецю діоксид-952,973. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об'єкту II групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

З приводу зауважень та пропозицій звертатись до департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. 366-64-10, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації.