Картка безбар’єрності

МІНРОЗВИТКУ ЛУН безбар’єрність

КАРТКА безбар’єрності об’єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності житлових будинків і квартир

Інформація про об’єкт фізичного оточення. Назва:

ідентифікатор локації
Не заповнено

Назва об’єкта фізичного оточення
Не заповнено

Тип житлової будівлі
багатоквартирний житловий будинок

Адреса розташування

область
Київська область

район
Київський

територіальна громада
Київ

тип населеного пункту
city

назва населеного пункту
Київ

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо
вулиця Юрія Іллєнка

номер будинку
5

номер під'їзду
1

координати
50.46305473, 30.48018812

Не виводити на мапу
Ні

Кількість поверхів
16

Дата проведення оцінки
24.07.2026

Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності)
483-99-06

І. Житлові будинки

Прибудинкова територія:

---

1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки — 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу


Відповідність критеріям

Ні

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали



---

2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє


---

3) ширина пішохідних доріжок становить не менше 1,2 метра або 0,9 метра за наявності роз'їздів (кишень) (розширень для взаємного роз'їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали



---

4) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливлюють рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

5) на пішохідних доріжках (або на пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



---

6) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---


7) на прибудинковій території та/або пішохідних доріжках відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом з уклоном 8 відсотків та поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



---

8) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

9) місця відпочинку на прибудинковій території (подвір'ї) облаштовані лавами із спинками та поручнями, поруч є місце для маневрування кріслом колісним завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
відсутні лави

Фотоматеріали

Зображення відсутнє


---

10) шлях до сміттєвих баків доступний для осіб з інвалідністю

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали



---

2. Вхід до будинку (під'їзду будинку):

---

1) на вході відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підіймальною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше


Відповідність критеріям

Ні

Коментарі

ненормативний пандус

Фотоматеріали



---

2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра

Відповідність критеріям

Ні

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

3) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, мають поручні з обох сторін

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

4) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

5) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)

Відповідність критеріям
Не застосовується

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє


---

6) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підіймальними пристроями для осіб з інвалідністю

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
навіс над входом до будинку

Фотоматеріали



---

7) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні “відчинено”

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

8) колір вхідних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

9) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

10) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

11) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

12) наявне освітлення вхідної групи у темний період доби

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали



---

13) наявні інформаційні таблички з позначенням номеру будинку, під'їзду, номерів квартир

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали



---

14) за наявності домофона він розташований на висоті 1,1—1,3 метра над рівнем підлоги, має звукове оповіщення, кнопки тактильно відокремлені

Відповідність критеріям
Не застосовується

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

15) висота вікна консьєржа або пониженої секції рецепції (за наявності) становить 0,75—0,8 метра із вільним простором під стільницею

Відповідність критеріям
Не застосовується

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

3. Приміщення загального користування у будинку:

---

1) на шляхах руху від головного або основного входу до першого поверху відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом, підіймальною платформою для осіб з інвалідністю або ліфтом

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
на шляху руху до ліфта відсутні сходи

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра

Відповідність критеріям
Не застосовується

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

3) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

4) дзвінки вхідних дверей до житлових приміщень та поштові скриньки розташовані на висоті 0,8—1,2 метра

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

5) колір дверей у коридорах є контрастним до кольору стін, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

6) ширина всіх дверних отворів на шляху до квартир становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

7) відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

8) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об’єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

9) у загальних коридорах та на інших місцях загального користування немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

10) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

11) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах становить не менше ніж 1,2 метра

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

12) ширина проходів становить не менше ніж 1,2 метра

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

13) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

14) на першому поверсі наявне приміщення для зберігання дитячих колясок і крісел колісних

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

4. Сходи та ліфт:

---

1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

2) на поручнях сходів наявні на тактильні позначки номеру поверху шрифтом Брайля

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

3) для доступу на поверхи — наявний ліфт

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра. Відкрита платформа підіймального пристрою має мінімальні габарити: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

5) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

6) висота розташування кнопок ліфта — у межах від 0,8 до 1,1 метра. Біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля. Текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором. Висота цифри — 5 сантиметрів. Навпроти виходу з ліфта на стіні зазначено номер поверху. Цифра є контрастною до стіни, на якій вона розташована

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

Висновок