

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами  
проведення оцінки ступеня безбар'єрності закладів сфери послуг  
(пошта, магазин, банк, аптека тощо)

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування юридичної особи \_ Комунальне підприємство «Фармація» \_

2. Назва об'єкта фізичного оточення \_\_\_\_\_ Аптека №7 \_\_\_\_\_

3. Адреса розташування:

область \_ Київська \_\_\_\_\_

район \_\_\_\_\_

територіальна громада \_ Київська міська територіальна громада \_\_\_\_\_

тип населеного пункту (місто/селище/село) \_\_\_\_\_ місто \_\_\_\_\_

назва населеного пункту \_ Київ \_\_\_\_\_

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ вулиця Січових стрільців \_\_\_\_\_

номер будинку \_ 10 \_\_\_\_\_

4. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати

проведеної оцінки \_\_\_\_\_ 50.45605632861202, 30.504627722319018 \_\_\_\_\_

5. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та  
територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири за  
наявності або рівню три населеного пункту в якому розташований  
об'єкт

\_\_\_\_\_ UA80000000001035791 \_\_\_\_\_

6. Кількість поверхів \_\_\_\_\_ один \_\_\_\_\_

7. Форма власності (державна/комунальна/приватна) \_ комунальна \_\_\_\_\_

8. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян,  
посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) \_\_\_\_\_

\_тел: (044) 234-91-41; \_\_ office@pharmacy.kyiv.ua\_\_\_\_\_

9. Дата проведення оцінки \_\_\_\_\_ 11.08.2026\_\_\_\_\_

10. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування

посади особи, яка вносить інформацію \_\_ Савчук Святослав Віталійович -  
начальник відділу експлуатаційного забезпечення\_\_\_\_\_

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                               | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. Прилегла територія будівлі, де розташовано заклад сфери послуг (за наявності):                                                                                                                      |              |                           |                            |
| 1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу                    |              | ні                        |                            |
| 2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)                                                                              |              | ні                        |                            |
| 3) ширина головного або основного входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті                                                     | висока       | так                       |                            |
| 4) ширина пішохідних доріжок становить не менше 1,5 метра                                                                                                                                              | висока       | так                       |                            |
| 5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)                                          | висока       | так                       |                            |
| 6) на пішохідних доріжках (або пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)                                 | висока       | так                       |                            |
| 7) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху                                                                                                                                      |              | так                       |                            |
| 8) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів - вони продубльовані пандусом з уклоном до 8 відсотків та поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше | висока       | відсутні                  |                            |
| 9) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок                                                                                                            |              | відсутні                  |                            |
| 10) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинок (ширина                                                                                                                    |              | ні                        |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--|
| маркування горизонтальної площини ребра - не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної - не менше ніж 5 сантиметрів)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |  |
| 11) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)                                                                                                          |        | ні       |  |
| 12) до головного або основного входу веде стандартна або спеціальна направляюча тактильна смуга                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | так      |  |
| 13) у разі коли головний або основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | ні       |  |
| 2. Вхід до будівлі, де розташовано заклад сфери послуг:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |  |
| 1) на стіні праворуч або ліворуч від вхідних дверей наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду (найменування, адреса, години роботи), нижній край таблички розташовано на висоті 1,1 - 1,6 метра від поверхні вхідної площадки (ганку), а тактильні позначки на ній шрифтом Брайля - відповідно на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра |        | так      |  |
| 2) на вході відсутні сходи, за наявності сходів - вони продубльовані пандусом або підйимальною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше                                                                                                                                                                                | висока | відсутні |  |
| 3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса - не менше ніж 0,9 метра у проясненні, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра                                                                                                                                                                                                                             |        | відсутні |  |
| 4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | відсутні |  |
| 5) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра - не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної - не менше ніж 5 сантиметрів)                                                                                                                                                                                                    |        | відсутні |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|
| 6) паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)                                                                                                     |        | відсутні  |  |
| 7) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні "відчинено"                                                                                                                                                                                                         |        | так       |  |
| 8) колір входних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій - на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра |        | так       |  |
| 9) ширина дверей становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті                                                                                                                                                                                                                               | висока | так       |  |
| 10) у дверях відсутні пороги, за наявності - висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені                                                                                                                                                            | висока | відсутні  |  |
| 11) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина - не менше ніж 2,2 метра                                                                                                                                                                                                      |        | відсутній |  |
| 12) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підймальними пристроями для осіб з інвалідністю                                                                                                                                      |        | ні        |  |
| 3. Шляхи руху всередині закладу сфери послуг:                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |  |
| 1) на шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів - вони продубльовані пандусом або підйальною платформою для осіб з інвалідністю                                                                                                                                                      | висока | відсутні  |  |
| 2) ширина дверей становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті                                                                                                                                                                                                                               | висока | відсутні  |  |
| 3) відсутні пороги, за наявності - висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені                                                                                                                                                                      | висока | відсутні  |  |
| 4) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, за відсутності - на них нанесено контрастне маркування кольором                                                                                              |        | так       |  |
| 5) на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)                                                                                                                                   | висока | відсутні  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 6) за необхідності наявне санітарно-гігієнічне приміщення для осіб з інвалідністю                                                                                                                                                     |        | Не передбачено ліцензійними умовами<br>Постанова КМУ від 30.11.2016 №929 |  |
| 7) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі                                                                                           | висока | так                                                                      |  |
| 8) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,2 метра                                                                                                                        | висока | так                                                                      |  |
| 9) ширина проходів між столиками, меблями та іншим обладнанням становить не менше ніж 1,2 метра                                                                                                                                       | висока | так                                                                      |  |
| 10) у залах наявні місця для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра                                                                                                                             |        | так                                                                      |  |
| 11) висота столів, пониженої стійки рецепції, каси становить 0,75 - 0,8 метра із вільним простором завглибшки не менше ніж 0,48 метра                                                                                                 |        | так                                                                      |  |
| 12) інформація про послуги, що надаються, доступна у друкованому та цифровому форматах                                                                                                                                                |        | ні                                                                       |  |
| 13) покриття підлоги не слизьке                                                                                                                                                                                                       |        | так                                                                      |  |
| 14) інформація надається різними способами, адаптованими для потреб комунікації з відвідувачами, які мають порушення слуху                                                                                                            |        | ні                                                                       |  |
| 15) за наявності терміналів, як мінімум, 1 із них розташований так, щоб інтерактивне табло було на висоті не більше ніж 1,4 метра                                                                                                     |        | ні                                                                       |  |
| 4. Вертикальні шляхи руху всередині закладу (заввишки 2 поверхи і більше):                                                                                                                                                            |        | відсутні                                                                 |  |
| 1) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок                                                                                                                                           |        | відсутні                                                                 |  |
| 2) наявний ліфт або підйомник, доступний для користування осіб з інвалідністю                                                                                                                                                         |        | відсутні                                                                 |  |
| 3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни - 1,1 метра, глибина кабіни - 1,4 метра. Відкрита платформа підйомального пристрою має мінімальні габарити: ширина - 0,9 метра, глибина - 1,4 метра |        | відсутні                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--|
| 4) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | відсутні |  |
| 5) висота розташування кнопок ліфта - у межах від 0,8 до 1,1 метра. Біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля. Текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором. Висота цифри - 5 сантиметрів. Навпроти виходу із ліфта на стіні зазначено номер поверху. Цифра є контрастною до стіни, на якій вона розташована |        | відсутні |  |
| 6) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1 поверсі                                                                                                                                                                                                                                                                                 | висока | так      |  |

Висновок\*\*\*: \_\_об'єкт є безбар'єрним\_\_\_\_\_

Кількість осіб з інвалідністю в юридичній особі

| Кількість осіб серед працюючих                            |                                   |                   |                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| Осіб з інвалідністю                                       | З них                             |                   |                    |                                    |
|                                                           | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші функціональні порушення |
| Жінки                                                     | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                                  |
| Чоловіки                                                  | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                                  |
| Усього                                                    | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                                  |
| Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів |                                   |                   |                    |                                    |
| Жінки                                                     |                                   |                   |                    |                                    |
| Чоловіки                                                  |                                   |                   |                    |                                    |
| Усього                                                    |                                   |                   |                    |                                    |