

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами
проведення оцінки ступеня безбар'єрності закладів сфери послуг
(пошта, магазин, банк, аптека тощо)

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування юридичної особи _ Комунальне підприємство «Фармація» _

2. Назва об'єкта фізичного оточення _____ Аптека №90 _____

3. Адреса розташування:

область _ Київська _____

район _____

територіальна громада _ Київська міська територіальна громада _____

тип населеного пункту (місто/селище/село) _____ місто _____

назва населеного пункту _ Київ _____

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо _____

_____ вулиця Ісаакяна _____

номер будинку _ 2 _____

4. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати

проведеної оцінки _____ 50.4501981768715, 30.4791908123503 _____

5. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та
територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири за
наявності або рівню три населеного пункту в якому розташований
об'єкт

_____ UA80000000001035791 _____

6. Кількість поверхів _____ один _____

7. Форма власності (державна/комунальна/приватна) _ комунальна _____

8. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян,
посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) _____

_тел: (044) 234-91-41; __ office@pharmacy.kyiv.ua_____

9. Дата проведення оцінки _____11.08.2026_____

10. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування

посади особи, яка вносить інформацію __ Савчук Святослав Віталійович -
начальник відділу експлуатаційного забезпечення_____

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1. Прилегла територія будівлі, де розташовано заклад сфери послуг (за наявності):			
1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу		ні	
2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)		ні	
3) ширина головного або основного входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока	так	
4) ширина пішохідних доріжок становить не менше 1,5 метра	висока	ні	
5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)	висока	ні	
6) на пішохідних доріжках (або пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)	висока	відсутні	
7) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху		так	
8) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів - вони продубльовані пандусом з уклоном до 8 відсотків та поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше	висока	відсутні	
9) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок		відсутні	
10) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина		відсутні	

маркування горизонтальної площини ребра - не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної - не менше ніж 5 сантиметрів)			
11) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)		ні	
12) до головного або основного входу веде стандартна або спеціальна направляюча тактильна смуга		ні	
13) у разі коли головний або основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності		ні	
2. Вхід до будівлі, де розташовано заклад сфери послуг:			
1) на стіні праворуч або ліворуч від вхідних дверей наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду (найменування, адреса, години роботи), нижній край таблички розташовано на висоті 1,1 - 1,6 метра від поверхні вхідної площадки (ганку), а тактильні позначки на ній шрифтом Брайля - відповідно на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра		так	
2) на вході відсутні сходи, за наявності сходів - вони продубльовані пандусом або підйимальною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше	висока	Встановлена підйимальна платформа	
3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса - не менше ніж 0,9 метра у проясненні, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра		Відсутній	
4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок		так	
5) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра - не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної - не менше ніж 5 сантиметрів)		ні	

6) паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)		так	
7) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні "відчинено"		так	
8) колір входних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій - на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра		ні	
9) ширина дверей становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока	так	
10) у дверях відсутні пороги, за наявності - висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока	так	
11) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина - не менше ніж 2,2 метра		так	
12) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підймальними пристроями для осіб з інвалідністю		ні	
3. Шляхи руху всередині закладу сфери послуг:			
1) на шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів - вони продубльовані пандусом або підйальною платформою для осіб з інвалідністю	висока	відсутні	
2) ширина дверей становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті	висока	відсутні	
3) відсутні пороги, за наявності - висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока	відсутні	
4) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, за відсутності - на них нанесено контрастне маркування кольором		так	
5) на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)	висока	ні	

6) за необхідності наявне санітарно-гігієнічне приміщення для осіб з інвалідністю		Не передбачено ліцензійними умовами Постанова КМУ від 30.11.2016 №929	
7) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі	висока	так	
8) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,2 метра	висока	так	
9) ширина проходів між столиками, меблями та іншим обладнанням становить не менше ніж 1,2 метра	висока	так	
10) у залах наявні місця для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра		так	
11) висота столів, пониженої стійки рецепції, каси становить 0,75 - 0,8 метра із вільним простором завглибшки не менше ніж 0,48 метра		так	
12) інформація про послуги, що надаються, доступна у друкованому та цифровому форматах		ні	
13) покриття підлоги не слизьке		так	
14) інформація надається різними способами, адаптованими для потреб комунікації з відвідувачами, які мають порушення слуху		ні	
15) за наявності терміналів, як мінімум, 1 із них розташований так, щоб інтерактивне табло було на висоті не більше ніж 1,4 метра		ні	
4. Вертикальні шляхи руху всередині закладу (заввишки 2 поверхи і більше):		відсутні	
1) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок		відсутні	
2) наявний ліфт або підйомник, доступний для користування осіб з інвалідністю		відсутні	
3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни - 1,1 метра, глибина кабіни - 1,4 метра. Відкрита платформа підйомного пристрою має мінімальні габарити: ширина - 0,9 метра, глибина - 1,4 метра		відсутні	

4) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху		відсутні	
5) висота розташування кнопок ліфта - у межах від 0,8 до 1,1 метра. Біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля. Текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором. Висота цифри - 5 сантиметрів. Навпроти виходу із ліфта на стіні зазначено номер поверху. Цифра є контрастною до стіни, на якій вона розташована		відсутні	
6) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1 поверсі	висока	так	

Висновок***: __об'єкт є частково безбар'єрним_____

Кількість осіб з інвалідністю в юридичній особі

Кількість осіб серед працюючих				
Осіб з інвалідністю	З них			
	пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші функціональні порушення
Жінки	0	0	0	0
Чоловіки	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0
Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів				
Жінки				
Чоловіки				
Усього				