

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня**  
**безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з**  
**інвалідністю**

Загальна інформація про об'єкт

Школа І-ІІІ ступенів №163 ім. М. Кирпоноса

1. Дата проведення обстеження - 27.07.2024 року.
2. Адреса розташування об'єкта - Я.Корчака, 30.
3. Форма власності - комунальна.
4. Найменування послуги - Освітня
5. Особа, яка проводила обстеження – Березовенко А.С.
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) – 400-24-54

| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | Відповідність критеріям (так або ні) | Примітки |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|

1. Шляхи руху до будівлі:

- |                                                                                                                                                                                                                                |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди | ні  |  |
| 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності                          | ні  |  |
| 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра                                                                                                             | так |  |
| 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра                                                                                                                                                           | так |  |
| 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття                                                                                                            | ні  |  |

насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом

ні

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

ні

8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок

ні

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

ні

10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю

ні

## 2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо

ні

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом

ні

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

ні

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок                                                                                                                                                                                                                           | ні  |
| 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”                                                                                                                                                                                                                       | ні  |
| 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором                                                                                                                                                                                                                         | ні  |
| 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра                                                                                                                                                                                                                                     | ні  |
| 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра                                                                                                                                                                                                                                                            | ні  |
| 9) кути порогів заокруглені                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ні  |
| 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)                                                                                                                                | ні  |
| 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)                                                                                                                                                                                           | так |
| 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів                                                                                                                                                                                                           | ні  |
| 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході                                                                                                                                         | ні  |
| 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра                                                                                                                                                                                                                                                          | ні  |
| 3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом                                                                                                                                                                                                                                                 | ні  |
| 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або | ні  |

застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | так |
| 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ні  |
| 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ні  |
| 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ні  |
| 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ні  |
| 8) кути порогів заокруглені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ні  |
| 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ні  |
| 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об’єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв’язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів | ні  |
| 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ні  |
| 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання                                                                                                                                                                                                                                           | -   |
| 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |

звуковим сигналом

14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в -  
рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не  
більш як 0,02 метра)

15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта,  
намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному -  
співвідношенні кольорів

16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта,  
продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля -

17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення  
номера поверху -

18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером  
поверху -

19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра -

20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та  
висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до -  
1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки

21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення  
розраховані на осіб з інвалідністю ні

22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності)  
(окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну ні  
з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у  
кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах  
наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5  
метра)

23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим  
входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з ні  
урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху

24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1  
метра над рівнем підлоги ні

25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з  
інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності ні  
для зручності осіб з інвалідністю

26) місце розташування пандуса (у разі його наявності)  
позначено міжнародним знаком доступності для зручності ні  
осіб з інвалідністю

27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення,

|                                                                                                                                                                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним<br>знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                                                                                                         | ні     |
| 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів,<br>доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним<br>знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                                                  | ні     |
| 29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі<br>встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації<br>(орієнтуванню) на об'єкті                                                                         | так    |
| 30) відповідна схема виконана в доступних<br>(візуально/тактильно) форматах                                                                                                                                               | Так/ні |
| 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних<br>приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне<br>освітлення відповідає вимогам санітарних норм                                                              | -      |
| 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних<br>приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає<br>предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають<br>над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) | -      |
| 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях<br>на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5<br>метра під час руху в одному напрямку                                                           | так    |
| 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях<br>на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8<br>метра зустрічного руху                                                                         | ні     |
| 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями<br>не менш як 1,2 метра                                                                                                                                           | ні     |
| 36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також<br>пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна<br>становити не більше 0,9 метра                                                                    | ні     |
| 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю,<br>насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних,<br>мають порушення зору та слуху                                                                     | ні     |
| 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху)<br>доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які<br>пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору<br>та слуху                                       | ні     |
| 39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію<br>адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю,<br>насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних,<br>мають порушення зору та слуху                | ні     |

4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

Серед працюючих кількість осіб

|  |  | Усього осіб з інвалідністю | З них                             |                   |                    |                      |
|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|  |  |                            | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |

Усього: 0

з них жінки 0

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

|  |  | Усього осіб з інвалідністю | З них                             |                   |                    |                      |
|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|  |  |                            | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |

Усього: 0

з них жінки 0

Підсумки \_\_\_\_ **об'єкт є бар'єрним** \_\_\_\_\*

\*обов'язково для заповнення, зазначається:

**об'єкт є безбар'єрним:** людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох

статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

**об'єкт має часткову безбар'єрність:** людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів;

**об'єкт є бар'єрним:** всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Управитель об'єкта \_\_Бардік К.М. \_\_

“ \_\_27\_\_ ” \_\_07\_\_ 2024 р.