

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА АНГЛІЯ ТЕПЛО» (скорочено – ТОВ «Н.А. ТЕПЛО»), код ЄДРПОУ – 40781821, юридична адреса: 03169, м. Київ, вул. Григорія Гуляницького (Московська), буд. 44/1, тел. (067) 528-79-26; e-mail: yudina@royal-house.com,, повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами дахових котельень №№ 1-4 ЖК за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Михайла Максимовича, 24-Б, 26, 26-Г, 26-В.

Основний вид економічної діяльності - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (КВЕД - 35.30).

Мета: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкта та у зв'язку з введенням в експлуатацію дахової котельні № 4. Об'єкти відносяться до другої групи за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря..

Об'єкти не попадають до сфери та під критерії застосування оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Висновок з оцінки впливу на довкілля не надається для отримання дозволу на викиди.

Джерелами викидів забруднюючих речовин є наступне обладнання: водогрійні котли типу «Modulex-900 EXT» - 3 од. дахової котельні № 1 на вул. Михайла Максимовича, 26; водогрійні котли типу «Logano plus GB402-620» - 7 од. дахової котельні № 2 на вул. Михайла Максимовича, 24-Б; водогрійні котли типу «Modulex-900 EXT» - 6 од. дахової котельні № 3 на вул. Михайла Максимовича, 26-Г; водогрійні котли типу «Modulex-900 EXT» - 6 од. дахової котельні № 4 на вул. Михайла Максимовича, 26-В, паливо – природний газ. Загальна кількість стаціонарних джерел – 22.

Відомості щодо видів та обсягів викидів за рік становлять: від дахової котельні №1 оксиди азоту - 0,193 т, оксид вуглецю - 0,324 т, азоту (I) оксид [N₂O] - 0,001 т, вуглецю діоксид - 702,257 т, метан - 0,012, ртуть та її сполуки - 0,000001 т; від дахової котельні №2: оксиди азоту - 0,262 т, оксид вуглецю - 0,101 т, азоту (I) оксид [N₂O] - 0,001 т, вуглецю діоксид - 955,969 т, метан - 0,014, ртуть та її сполуки - 0,000001 т; від дахової котельні №3: оксиди азоту - 0,197 т, оксид вуглецю - 0,360 т, азоту (I) оксид [N₂O] - 0,001 т, вуглецю діоксид - 702,316 т, метан - 0,012, ртуть та її сполуки - 0,000001 т; від дахової котельні №4: оксиди азоту - 0,816 т, оксид вуглецю - 1,566 т, азоту (I) оксид [N₂O] - 0,005 т, вуглецю діоксид - 2805,96 т, метан - 0,048, ртуть та її сполуки - 0,000005 т. Величина масової витрати від усіх джерел – 0,689772 г/сек.

На об'єктах не має виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування. Заходи щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання - відсутні та не розробляються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, які затверджені Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 № 309 та відповідають гігієнічним регламентам допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52.

Зауваження та пропозиції щодо намірів підприємства просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дня публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації, що знаходиться за адресою: вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080, приймальня (044) 366-64-10, email: ecology@kyivcity.gov.ua.