

Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОПРОЕКТ-2", (ТОВ "ЕНЕРГОПРОЕКТ-2"). Код за ЄДРПОУ: 34422684. Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: м. Київ, Дніпровський р-н, пр-т Соборності, буд. 15, оф. 501-А, тел. (044) 501-12-62, e-mail: energoproject-2@ukr.net. Місцезнаходження об'єктів/промислових майданчиків:

-м. Київ, Подільський р-н, вул. Івана Виговського, буд. 12-К;

-м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Академіка Заболотного, буд. 15-Г;

-м. Київ, Дарницький р-н, вул. Гліба Бабіча, буд. 8-Б

-м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Святослава Хороброго, буд. 11-Б.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для новостворених об'єктів II групи. Відомості про наявність висновку з ОВД: Згідно ст. 3 ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля", підприємства не підлягають оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об'єкта: Спеціалізація підприємства: постачання теплоносія для об'єктів ЖКГ.

Джерелами викидів є наступне обладнання:

-вул. Івана Виговського, буд. 12-К (ЖК "СИРЕЦЬКІ САДИ")-дахова котельня, водогрійні газові гідронні котли модульного типу EXPRESS TRIO №1-6, тепловою потужністю 675 кВт-кожний (дж.1-6);

Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,529; оксид вуглецю-0,717; азоту (1) оксид $[N_2O]$ -0,003; метан-0,03; сполуки ртуті-0,000003; вуглецю діоксид-1784,25.

Джерелами викидів є наступне обладнання:

-вул. Академіка Заболотного, буд. 15-Г (ЖК "ТЕРЕМКИ")-дахова котельня, водогрійні газові гідронні котли модульного типу EXPRESS TRIO №1-5, тепловою потужністю 675 кВт-кожний (дж.1-5);

Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,404; оксид вуглецю-0,571; азоту (1) оксид $[N_2O]$ -0,0025; метан-0,025; сполуки ртуті-0,0000025; вуглецю діоксид-1486,875.

Джерелами викидів є наступне обладнання:

-вул. Гліба Бабіча, буд. 8-Б (ЖК "ПРИЧАЛ 8")-дахова котельня, водогрійні газові конденсаційні котли модульного типу CONDI TRIO №1-5, тепловою потужністю 750 кВт-кожний (дж.1-5) та газовий конденсаційний котел модульного типу CONDI DUO №6, тепловою потужністю 500 кВт (дж.6);

Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,477; оксид вуглецю-0,776; азоту (1) оксид $[N_2O]$ -0,0036; метан-0,036; сполуки ртуті-0,0000036; вуглецю діоксид-1876,344.

Джерелами викидів є наступне обладнання:

-вул. Святослава Хороброго, буд. 11-Б (ЖК "SKY AVENUE")-дахова котельня, водогрійні газові гідронні котли модульного типу EXPRESS TRIO №1,2, тепловою потужністю 675 кВт-кожний (дж.1,2) та водогрійний газовий гідронний котел модульного типу EXPRESS DUO №3, тепловою потужністю 450 кВт (дж.3).

Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,211; оксид вуглецю-0,313; азоту (1) оксид $[N_2O]$ -0,0015; метан-0,015; сполуки ртуті-0,0000015; вуглецю діоксид-794,28.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об'єкту II групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

З приводу зауважень та пропозицій звертатись до департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. 366-64-10, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.
Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації.